KARTA KATALOGOWA – REKUPERATOR VENA OPTIMA VOZ 3

Oznaczenie centrali:		**VO3Z**					
Klasa filtracji:		**D55**	**D75**	**D55**	**D75**	**D55**	**D75**
Wariant:		**M**		**S2 / S4**		**S**	
Wersja produkcyjna:		**XB2 / XC2**					
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (zgodnie z wymogami Rozporządzenia KE nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014)							
Efektywność (klasa) energetyczna - klimat umiarkowany	-	A	A	A	A	A	A
Jednostkowe zużycie energii - klimat umiarkowany:	kWh/m²/rok	-40,88	-40,81	-40,40	-40,40	-42,03	-42,03
Jednostkowe zużycie energii - klimat chłodny:	kWh/m²/rok	-77,87	-77,79	-77,02	-77,02	-78,64	-78,64
Jednostkowe zużycie energii - klimat ciepły:	kWh/m²/rok	-17,07	-17,00	-16,80	-16,80	-18,42	-18,42
Poziom mocy akustycznej:	dB(A)	42	43	45	45	45	45
DANE TECHNICZNE							
Zakres przepływu min. / maks.	m³/h	25/370	25/370	25/375	25/375	25/375	25/375
Maks. obliczeniowe natężenie przepływu (znamionowy strumień powietrza)	m³/h	280	280	350	350	350	350
Maks. spręż przy znamionowym natężeniu przepływu	Pa	100	100	100	100	100	100
Całkowity pobór mocy przy przepływie znamionowym	W	75	75	103	104	103	104
Jednostkowy pobór mocy przy przepływie znamionowym	W/(m³/h)	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Sprawność temp. odzysku ciepła przy przepływie znamionowym [EN 13141-7]	%	83	83	82	82	82	82
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania przy przepływie znamionowym	dB(A)	43	44	46	46	46	46
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230 / 50					
Max. pobór prądu	A	3,4					
Wentylatory		promieniowe EC					
Wymiennik ciepła		przeponowy, krzyżowo-przeciwprądowy, aluminiowy					
Współczynnik przecieków wew. / klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	0,7 / A1		0,7 / A1		0,7 / A1	
Współczynnik przecieków zew./ klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	1,2 / A1		1,2 / A1		1,2 / A1	
Średnica przyłączy instalacji wentylacyjnej	mm	DN160					
Średnica odprowadzenia skroplin	mm	32					
Miejsce montażu:		wewnątrz pomieszczeń					
Zakres parametrów otoczenia centrali	°C / %	+5°C < T < +40°C / <45%					
Zakres parametrów powietrza tłoczonego	°C / g/kg	-24°C < T < +40°C / < 13 g/kg					





zdjęcie poglądowe

dane dotyczą konfiguracji standardowej
Informacja dot. różnic wersji M / S dostępne w DTR produktu

WARUNKI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308	✓ spełnia
Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m³	✓ spełnia
Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb	✓ spełnia






WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]								**MASA [kg]**
VO3Z	L	B	b	b1	H	H1	h	Ød	+/- 10%
	1050	460+40	150	400	870	970	100	160	62

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Wymiennik ciepła:	przeciwprądowy, wykonany z aluminium, powierzchnia wymiany ciepła 15 m²
Wentylatory:	energooszczędne, elektronicznie komutowane (EC)
Filtry powietrza:	D75: nawiew – klasa filtracji F7 Ultra (ISO ePM1 60%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) D55: nawiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) wymiary wkładów: 350 x 200 x 48 mm, ilość wkładów: nawiew – 1 szt., wywiew – 1 szt.
By-pass:	zintegrowany (100% obejście UOC)
Automatyka sterująca:	wbudowana, sterownik serii STW (w zależności od modelu)
Okablowanie fabryczne:	w standardzie
Obudowa:	konstrukcja samonośna ze spienionego polipropylenu (EPP) z dodatkowym panelem z blachy stalowej malowanej (RAL 9005)
Pozycja pracy:	pionowa, stojąca lub podwieszana na ramie (opcja dodatkowa)

Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A1-01.21


WYDAJNOŚĆ – VO3Z_M (XB2/XC2)




WYDAJNOŚĆ – VO3Z_S2/S4/S (XB2/XC2)



SPRAWNOŚĆ ODZYSKU EN13141-7




TEMPERATURA NAWIEWU
(pow. zew. +7°C/80%, pow. wew. +20°C/38%)




Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A1-01.21

CAŁKOWITY POBÓR MOCY

VO3Z_M (XB2/XC2)




VO3Z_ S2/S4/S (XB2/XC2)




CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA*

VO3Z_M (XB2/XC2)




VO3Z_ S2/S4/S (XB2/XC2)




*** W celu określenia wartości mocy akustycznej dB(A) w poszczególnych punktach, odczytaną wartość LwA_in_out [dB(A)] należy skorygować o poniższe współczynniki korekcyjne:**

	D75	D55		D75	D55
Wlot centrali, powietrze zewnętrzne:	-17,2	-18,1	Wylot centrali, powietrze wewnętrzne:	-13,5	-13,5
Wylot centrali, nawiew:	-12,5	-13,3	Otoczenie 1 m:	-15,3	-15,6
Wlot centrali: powietrze wewnętrzne:	-19,8	-19,8	Otoczenie 3 m:	-25,3	-25,6

STRONA WYKONANIA:



PRAWA (w standardzie)



LEWA (dostępna w opcji)

Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A1-01.21

WERSJA WYKONANIA*	M	S2	S4	S
Program i harmonogramy pracy	✓	✓	✓	✓
Funkcje operacyjne	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przeciw UOC nagrzewnicą elektryczną	o	o	o	x
Automatyczny pomiar i regulacja przepływu powietrza (CAV/VAV)	x	✓	✓	✓
Automatyczne zrównoważenie i kompensacja przepływu powietrza	x	✓	✓	✓
Regulacja i pomiar temperatury powietrza (5 czujników)	✓	✓	✓	✓
Pomiar i automatyczna praca według jakości powietrza (RH, CO2, VOC)	o	o	o	✓
Sterowanie modułami opcji dodatkowych (NW, CF, GWC itd.)	o	o	o	o
Procentowy stopień bieżącego zanieczyszczenia filtrów	o	o	✓	✓
Komunikat o osiągnięciu końcowego zabrudzenia filtrów	✓	✓	✓	✓

✓ - funkcja dostępna w standardzie, x - funkcja niedostępna, o - opcja
* szczegółowy opis funkcji znajduje się na stronie www.bartoszwentylacja.com.pl

Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A1-01.21